



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Электротехнический завод "Вектор" (ООО "ЭТЗ "Вектор")

зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Удмуртской республике 01.06.2007 ОГРН: 1071828000617, место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 427432, Россия, Удмуртская республика, город Воткинск, улица Победы, дом 2е, телефон: +7 3414555999, адрес электронной почты: info@etz-vektor.ru

В лице: Директора Гусева Андрея Анатольевича

заявляет, что Подстанции комплектные трансформаторные модульные (КТПМ) типа SKP на номинальное напряжение 35/6/0,4 кВ и 35/10/0,4 кВ, мощностью от 1х630 кВА до 2х25000 кВА код ОКПД2: 27.11.4, код ТН ВЭД: 8537209100

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 3412-001-81247165-2010 «Комплектная трансформаторная подстанция модульная типа SKP напряжением 35/6(10) кВ» Технические условия, Серийный выпуск

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Электротехнический завод "Вектор", место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 427432, Россия, Удмуртская республика, город Воткинск, улица Победы, дом 2е

Соответствует требованиям: ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия» п.п. 3.12; 3.14; 3.18; 3.19; 3.20; 3.25; 3.32; ГОСТ 1516.3-96 «Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции» п. 4.14

Декларация о соответствии принята на основании: протоколов № 012-242-2019 от 11.12.2019; № 012-107-2019 от 24.05.2019; №017-074-2019 от 09.04.2019; №017-162-2018 от 03.10.2018; №012-160-2018 от 03.10.2018; №017-039-2018 от 03.04.2018, выданных испытательной лабораторией «Испытательный центр высоковольтной аппаратуры Акционерного общества «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы», аттестат аккредитации RA.RU.21MB06; протокола №011030-19-2014 от 28.10.2014, выданного испытательной лабораторией «Испытательный центр высоковольтного электрооборудования ФГУП «Всероссийский электротехнический институт им. В. И. Ленина» аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21MB07

Сертификата системы менеджмента: ВР 24.1.12623-2018 выдан 23.08.2018; технических условий ТУ 3412-001-81247165-2010 «Комплектная трансформаторная подстанция модульная типа SKP напряжением 35/6(10) кВ»; эксплуатационной документации.

схема декларирования: 2д

Дата принятия декларации

29.12.2020

Декларация о соответствии действительна до

28.12.2023



М.П.
ЭТЗ
"Вектор"

(подпись)

Гусев Андрей Анатольевич
инициалы, фамилия

Сведения о регистрации декларации о соответствии RA.RU.11NB04, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "СОЭКС-НЕВА", 199178, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, Васильевский Остров, 7 линия, дом 76, литера А, офисы 608, 601/1

Регистрационный номер декларации о соответствии

РОСС RU Д-RU.НВ04.В.00022/20

Дата регистрации

29.12.2020



М.П.

(подпись)

Басалкевич Михаил Александрович (зам. Руководителя)
инициалы, фамилия руководителя органа по сертификации